

18楼办公室内储藏间

新增分电箱 30KW

20A/1P

×

32A/3P

×

32A/3P

×

25A/3P

×

32A/3P

×

×

80A/4P

p

接服务器用电12KW

备用

备用

接浪涌保护器

WDZB-BYJ-3x4-接空调室内机1.5KW，线缆长度约40米

WDZB-BYJ-5x6-接空调室外机12.5KW，线缆长度约30米

WDZB-YJY-4x25+1x16

18楼公区电井引来，水平敷设，长度约30米